

Manutenção de Contratos

ASSISTÊNCIA EFETUADA POR

Empresa _____ Data ____ / ____ / ____
 Técnico _____ Ticket _____
 Contacto _____
 Certificado(s) _____

CLIENTE FINAL

Nome _____ Nº Contribuinte _____
 Morada _____
 Localidade _____ Código Postal _____
 Email* _____

DADOS DA INSTALAÇÃO

Modelo Uni. Exterior _____ N.º de série _____
 Modelo Depósito _____ N.º de série _____
 Modelo Hidrobox _____ N.º de série _____
 Modelo Solar _____ N.º de série _____

DESCRIÇÃO DA MANUTENÇÃO

UNIDADE DAIKIN - INSPEÇÃO VISUAL

	OK	NÃO	N.A.
› Estado geral			
› Corrosão/ Oxidação			
› Ruídos anormais			
› Placas eletrónicas			
› Sensores de temperatura			
› Isolamento térmico da tubagem			
› Cabos de comunicação			
› Consulta de histórico de avisos e erros de avarias			

UNIDADE DAIKIN - LIMPEZA

	OK	NÃO	N.A.
› Limpeza da serpentina da unidade exterior (se necessário/ possível)			
› Limpeza do interior da unidade (se necessário/ possível)			
› Limpeza de filtro de água (se necessário/ possível)			

UNIDADE DAIKIN - CIRCUITO HIDRÁULICO

	OK	NÃO	N.A.
› Verificação da pressão de água de fornecimento			
› Verificação do vaso de expansão			
› Verificação Válvula de segurança			



DADOS OPERATIVOS (CASO APLICÁVEL AO EQUIPAMENTO)

	OK	NÃO	N.A.
› Modo de operação			
› Verificação de sistema de proteção elétrica			
› Reaperto de bornes elétricos			
› Verificação da secção do cabo alimentação			

	VALORES	N.A.
› Medição da tensão alimentação (230V e 400V)		
› Medição da tensão circuito de controlo		
› Consumo do(s) compressor(es)		
› Consumo resistências de apoio		
› Temperatura exterior		
› Temperatura de AQS		
› Temperatura saída de água		
› Temperatura saída de água depois da resistência (PCP)		
› Temperatura entrada de água		
› Temperatura de refrigerante		
› Pressão da água no sensor da unidade		
› Caudal de água		

UNIDADE DAIKIN - RESULTADO GERAL	OK	NÃO	N.A.
› Ajuste de temperatura			
› Ajuste de outros parâmetros			
› Unidade instalada corretamente			
› Unidade a funcionar corretamente			
› Próxima visita de manutenção recomendada	/	/	

COMENTÁRIOS GERAIS/ ANOMALIAS A REGISTRAR

Assinatura do Cliente

Assinatura do Técnico

